

CO<sub>2</sub>分離・回収型酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験発電所

空気分離設備 原料空気圧縮機

潤滑油購入仕様書

2021年6月

大崎クールジェン株式会社

## 1. 名称

CO<sub>2</sub>分離・回収型酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験発電所  
空気分離設備 原料空気圧縮機潤滑油購入

## 2. 購入概要

原料空気圧縮機潤滑油分析の結果、潤滑油の劣化が認められたため、潤滑油を新油に入れ替える。

## 3. 購入品目及び数量

原料空気圧縮機潤滑油 一式

- ・油種： ENEOS株式会社/スーパーマルパスDX46
- ・数量： 8, 200L

## 4. 納期

2021年11月19日（金）

## 5. 提出書類

書類名称	部数	提出時期	備考
納品書兼請求書	1	検収後速やかに	
その他必要な書類	必要数	その都度指示する	

## 6. 納入場所

広島県豊田郡大崎上島町中野 6208 番地 1  
中国電力株式会社大崎発電所構内 大崎クールジェン株式会社  
CO<sub>2</sub>分離・回収型酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験発電所  
構内指定位置

## 7. 受渡条件

見積者は、潤滑油専用タンクローリーにて原料空気圧縮機潤滑油タンク給油口（地上高 2.4m、階段あり）から購入品を直接給油する。

## 8. 検査

購入対象品について、品質、機能、性能等を確認するために必要な検査は、見積者の責任と費用で実施する。

## 9. 見積範囲

購入品に係る検査・輸送・給油迄を見積範囲とする。

以上